



**Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.**

ul. Wolności 26, 73-200 Choszczno

tel/fax 95 765 2375, e-mail: [techniczny@mpgkchoszczno.pl](mailto:techniczny@mpgkchoszczno.pl)

NIP 594-15-69-663 REGON 320430448 PKD 36.00 Z

DT.WT.33/2016

Choszczno, dnia 04.08.2016r.

## **WARUNKI PRZYŁĄCZENIA**

**do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dla inwestycji**

**na dz. nr ewid. 339 ob. Korytowo**

Na podstawie §24 ust.1 Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków w Gminie Choszczno oraz w związku z wnioskiem z dnia 27.08.2016r. nr DT.WT.33/2016 Fundacja Dzieło Św. Jakuba ul. Św. Jakuba Apostoła 1; 70-542 Szczecin, Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Choszcznie informuje, iż dostawę wody oraz odprowadzanie ścieków dla inwestycji polegającej na budowie budynku wielofunkcyjnego i restauracji (budynek F) planowanej na dz. nr ewid. 339 ob. Korytowo należy projektować według następujących zasad:

### **I. TECHNICZNE WARUNKI PRZYŁĄCZENIA**

1. Miejsce włączenia wody - istniejący wodociąg wA100 biegnącego w działce drogowej nr ewid. 126/4 ob. Korytowo;
2. Miejsce włączenia kanalizacji sanitarnej – istniejąca studnia (70,42/68,00) posadowiona na kolektorze ks200 biegnącym w działce drogowej nr ewid. 126/4 ob. Korytowo.

### **II. PARAMETRY TECHNICZNE PRZYŁĄCZY:**

1. Do budowy przyłącza wodociągowego zaleca się stosowanie rur PE, o średnicy wynikającej z obliczeń projektowych uwzględniających zabezpieczenie p.poż. projektowanej inwestycji.
2. Wodomierz projektować na konsoli. Lokalizować zgodnie z §115- 117 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2015r., poz. 1422)
3. Za zestawem wodomierzowym przewidzieć zabezpieczenie przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w sieci (zawór antyskażeniowy).
4. Przyłącze kanalizacyjne wykonać z rur PVC o średnicy wynikającej z obliczeń projektowych.
5. Kanalizowanie piwnic wymaga zainstalowania urządzeń przeciwwzalewowych na instalacji wewnętrznej. Piony instalacji kanalizacyjnej powinny być wentylowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2015r., poz. 1422)
6. Włączenie do sieci wykonuje zarządca sieci – MPGK Sp. z o. o.
7. Należy stosować wyroby dopuszczone do obrotu i stosowane w budownictwie, posiadające zgodność producenta wyrobu PN lub aprobatą techniczną.

Miejskie Przedsiębiorstwo  
Gospodarki Komunalnej  
Spółka z o.o.  
ul. Wolności 26, 73-200 Choszczno  
REGON:320430448, NIP:594-15-69-663  
tel.095 765 23 75

## II. INFORMACJE FORMALNO-PRAWNE.

1. Przyłączenia dokonać zgodnie z warunkami technicznymi wykonawstwa i odbioru robót instalacyjnych.
2. Budowa przyłączy wymaga sporządzenia planu sytuacyjnego na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (mapa do celów projektowych) oraz uzgodnienia przez MP GK Sp. z o. o. w Choszczynie.
3. W związku z potrzebą wyeliminowania zagrożeń wynikających z możliwej kolizji między sytuowanymi na tym samym terenie sieciami uzbrojenia terenu, MP GK Sp. z o. o. informuje, że należy złożyć do Starosty Choszczeńskiego wniosek o objęcie naradą koordynacyjną sytuowania projektowanych przyłączy. O sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej wnioskodawca zostanie zawiadomiony przez Starostę.
4. Budowa przyłączy wymaga zgłoszenia właściwemu organowi administracji architektoniczno- budowlanej, z zastrzeżeniem art. 29a ustawy Prawo Budowlane.
5. Włączenie do sieci nastąpi po odbiorze końcowym stwierdzającym sprawność techniczną wybudowanych przyłączy, który Inwestor ma obowiązek zgłosić zarządcy przed zasypaniem rurociągów.
6. Warunki dostawy wody określi umowa o zaopatrzenie w wodę, którą należy zawrzeć nie później niż 7 dni od daty podpisania protokołu odbioru przyłączy.
7. Przyłączenie wykonuje na koszt własny osoba ubiegająca się o wydanie warunków technicznych przyłączenia. Wybudowane przyłącza pozostają własnością Odbiorcy.
8. **Ważność powyższych warunków wynosi 2 lata od daty wydania.**
9. W przypadku prowadzenia przewodów przez grunty nie będące wyłączną własnością inwestora – inwestor powinien doprowadzić do ustanowienia na cudzym bądź stanowiącym współwłasność inwestora gruncie, przez który przechodzą przewody, służebności gruntowej na rzecz obecnego i przyszłych właścicieli gruntu, do którego przewód jest doprowadzony. Służebność ta powinna umożliwić przeprowadzanie konserwacji przewodu oraz gwarantować do nich dostęp w celach eksploatacyjnych i usuwaniu awarii

z up. PREZESA  
mgr inż. Kinga Okońska  
Dyrektor Techniczny

### Otrzymuje:

1. Wnioskodawca- 1 egz.
2. MP GK aa – 1 egz.