

LEGENDA

- —instalacja c.o. rury typ RAUTHERMEX DUO firmy REHAU prowadzona poza budynkiem w gruncie
- —instalacja c.o. z rur PE–Xa systemu RAUTITAN flex f. REHAU prowadzona w warstwie posadzki i w bruździe ściennej
- —instalacja ogrzewania podłogowego z rur RAUTHERM S f. Rehau prowadzona w warstwie posadzki
- F2C 11/240/1 1400 mm —grzejnik kanałowy typ INTRATHERM F2C f. V&N (grzanie lub chłodzenie) typ/wys/dł
- —projektowany termostatyczny zawór grzejnikowy typu RA–N f. Danfoss
- —projektowany powrotny zawór odcinający typu RLV f. Danfoss
- AB-QM_GZ 50,00 % DN25 —wielofunkcyjny zawór regulacyjno–równoważący o charakterystyce regulacyjnej niezależnej od ciśnienia dyspozycyjnego w instalacji typ AB–QM f. Danfoss nastawa/ średnica
- —zawór odcinający
- —klimakonwektor ścienny (grzanie lub chłodzenie)

UWAGI:

Wszystkie przejścia przewodów c.o. przez przegrody budowlane należy wykonać w tulejach ochronnych z tworzywa sztucznego o dwie dymensje większych

Odpowietrzenie instalacji c.o. w jej najwyższych punktach.

STUDIO A4
SPÓŁKA PROJEKTOWA Z o.o.
al. Wojska Polskiego 20 / II p.
70-470 SZCZECIN
tel. 091- 4 88 16 50 fax. 091- 4 88 48 94
studioa4@macsimum.com.pl.

architekt prowadzący	JACEK LENART		08.2016
obiekt	REWITALIZACJA BYŁEJ STAJNI (BUD. F) NA CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ		data
adres	W KORYTOWIE działka nr 339		
projekt	Projekt budowlany		IS/W
treść rysunku	BUDYNEK F - BUDYNEK WIELOFUNKCYJNY - STAJNIA - RZUT PARTERU - WEWN. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA SKALA 1:100		branża
symbol	396/A4/2015/3/PB-IS		
	imię i nazwisko	podpis	
projektował	mgr inż. Krzysztof Imbra upr. bud. nr 71/Sz/2002		06
sprawdził	mgr inż. Grzegorz Kecman upr. bud. nr 77/Sz/2002		nr rysunku