

SCHEMAT TECHNOLOGICZNY PODŁĄCZENIA CHŁODNIC



LEGENDA

- –instalacja chłodu z rur stalowych C–Stahl f. Gebert łączonych przez zaciskanie prowadzona pod stropami i w stropach podwieszonych
- –instalacja grzania lub chłodu z rur stalowych C–Stahl f. Gebert łączonych przez zaciskanie prowadzona pod stropami w stropach podwieszonych
- –klimatyzator scienny (chłodzenie)
- –klimakonwektor kasetonowy (grzanie lub chłodzenie)
- –wielofunkcyjny zawór regulacyjno–równoważący o charakterystyce regulacyjnej niezależnej od ciśnienia dyspozycyjnego w instalacji typ AB–QM f. Danfoss
- –zawór odcinający

UWAGI:

Odpowietrzenie instalacji w jej najwyższych punktach.
Przewody poziome prowadzić ze spadkiem 0,2%
Skropliny należy odprowadzić do najbliższego pionu kanalizacji sanit. Podłączenia skroplin zasyfonować.
Czynnik w instalacji – woda.

STUDIO A4
SPÓŁKA PROJEKTOWA Zoo.
al. Wojska Polskiego 20 / II p.
70-470 SZCZECIN
tel. 091-4 88 16 50 fax. 091-4 88 48 94
studioa4@macsimum.com.pl.

architekt prowadzący	JACEK LENART		08.2016
obiekt	REWITALIZACJA BYŁEJ STAJNI (BUD. F) NA CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ		data
adres	W KORYTOWIE działka nr 339		
projekt	Projekt budowlany		
treść rysunku	BUDYNEK F - BUDYNEK WIELOFUNKCYJNY - STAJNIA - RZUT PARTERU (FRAG.) - WEWN. INSTALACJA CHŁODU	SKALA 1:100	IS/W
symbol	396/A4/2015/3/PB-IS		branża
	Imię i nazwisko	podpis	
projektował	mgr Inż. Krzysztof Imbra upr. bud. nr 71/Sz/2002		09
sprawdził	mgr Inż. Grzegorz Kecman upr. bud. nr 77/Sz/2002		nr rysunku