


Wszystkie urządzenia przedlicznikowe  
przystosować do plombowania  
Zabezpieczenia przedlicznikowe w  
oddzielnych obudowach przystosowanych do  
plombowania

Układ sieci TN-C-S  
Ochrona od porażeń poprzez  
szybkie samoczynne wyłączenie zasilania



REWITALIZACJA BYŁEJ STAJNI  
(BUD. F) NA CENTRUM  
INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W  
KORYTOWIE, GM. CHOSZCZNO

działka nr ew.339,  
projekt obręb 0028 Korytowo

FUNDACJA DZIEŁO ŚW. JAKUBA

ul. Św. Jakuba Apostoła 1  
70-453 Szczecin

inwestor

generalny projektant	STUDIO A4 SPÓŁKA PROJEKTOWA Z O.O. aleja Wojska Polskiego 20, 70-470 Szczecin tel. +48 91 488 16 50, fax. +48 91 488 48 94	
projektant	mgr inż. Jerzy Szewczyk upr.bud. nr ZAP/0107/PWOE/14	
weryfikacja	mgr inż. Radosław Sadowski upr.bud. nr ZAP/0142/PWOE/13	
branża	INSTALACJE ELEKTRYCZNE	
faza projektu	PROJEKT BUDOWLANY	
tytuł rysunku	SCHEMAT ZASILANIA	
skala	data	numer
1:100	08.2016	E06/PB